



Plan de Mantenimiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BEBEDEROS EP

Parte	Actividad	Frecuencia	Duración	Prioridad	Tipo	Clasificación 1
\ BOMBA DE DESPACHO	Limpiar filtros de succión	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	Limpieza y servicio general a motor eléctrico	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
\ DISPOSITIVOS DE CONTROL	sustituir 1 filtro de sedimentos	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	sustituir 1 filtro pulidor GAC	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	sustituir 2 filtro carbón block	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	sustituir juego de cartuchos	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	sustituir repuestos de membrana	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
\ UNIDAD DE REFRIGERACION	Calibrar sólidos totales disueltos en salida	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	limpieza, verificación y reporte de funcionamiento	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	
	revisión y calibración del agua de alimentación	6 Mes(es)	0 h 10 m	Media	Preventivo	