



UNIVERSIDAD DE SONORA  
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
 Plan de Mantenimiento Preventivo de Cisterna de Plástico

Parte	Actividad	Frecuencia	Prioridad	Clasificación 1	Tipo
\ HIDRONEUMÁTICO	Revisar y ajustar presión de aire	5 año(s)	Baja	Plomería	Preventivo
	Revisar y eliminar fugas de agua	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo
	Sustituir equipo completo	5 año(s)	Alta	Plomería	Preventivo
\ MOTOBOMBA	Ajustar y alinear acoplamiento con tuberías	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo
	Limpiar filtros de succión	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo
	Limpieza y servicio general a motor eléctrico	5 año(s)	Alta	Plomería	Preventivo
\ TABLERO ELECTRICO	Limpiar y ajustar conexiones, reponer componentes	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo
	Sellado y pintura de gavinete	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo
\ TINACO	Limpiar paredes internas	5 año(s)	Media	Limpieza	Preventivo
\ TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN	Pintar tubería	5 año(s)	Baja	Plomería	Preventivo
	Revisar y eliminar fugas de agua	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo
\ VALVULA Y FLOTADOR DE ALIMENTACIÓN	Limpiar, ajustar y evaluar	5 año(s)	Media	Plomería	Preventivo