



UNIVERSIDAD DE SONORA  
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
 Plan de Mantenimiento Preventivo de Subestaciones Eléctricas

Parte	Actividad	Frecuencia	Prioridad	Clasificación 1	Régimen	Tipo
\ CUCHILLAS	LIMPIAR, AJUSTAR Y EVALUAR	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	SUSTITUIR CARTUCHOS	8 año(s)	Alta	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
\ TRANSFORMADOR	CENTRIFUGADO Y RECICLADO DE ACEITE	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	COLOCACIÓN DE CALCOMANÍA ÚLTIMO SERVICIO	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	ELEBORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	LIMPIEZA A BORNES DE BAJA Y ALTA TENSIÓN	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	LIMPIEZA Y PINTURA	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	LIMPIEZA Y PINTURA DE GABINETES ELÉCTRICOS	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	MEDICION DE AISLAMIENTO CON MEGGER Y TTR	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y ACIDEZ AL ACEITE	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	REPOSICIÓN TOTAL DE EMPAQUES	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONECTORES DE ALTA Y BAJA TEN	8 año(s)	Baja	ELECTRICIDAD	Fechas	Preventivo